

Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Blandeanlæg

Tegning FV 1088

Pos.	Benævnelse
1	Ejendommens hovedhane: Leveres og monteres af varmforsyningen
2	Energimåler, pasrør + passtykke Måler leveres og monteres af varmforsyningen Pasrør og passtykke udleveres af Varmeforsyningen og monteres af installatøren.
3	Afspærring for måler Afspærring for måleren og følere.
4	Trykdifferensregulator Stilles normalt tæt på minimum. Skal være godkendt for montage i returledningen
5	Følernippel Til returløbsføler anvendes T-stykke med ½" muffe til føleren. Monteres med prop
6	Termostatventil Der kan anvendes en ventil med føler i brugsvandet, eller en der føler på returvandet, som sikre en god afkøling. Man kan evt. anvende begge ventiler.
7	Prøvehane 15 mm. kuglehane med nippel og slutmuffe. Anvendes ved kontrol af anlæggets funktion. Skal være forberedt for plombering.
8	Snavssamler Skal renses før syn.
9	Termometre Kvalitetstermometre med mindst 2 graders nøjagtig.
10	Vandvarmer Der kan anvendes både beholder og gennemstrømsvandvarmer. Se tekniske bestemmelser for dimensionering.
11	Pumpe Bør være som en Grundfos type UPE eller UPS.
12	Termostatventil Skal som minimum kunne stilles i området 25 - 65°C. Det kan for nogle anlæg være nødvendigt med højere fremløbstemperatur.
13	Kontraventil

Syn, start og udlevering af pasrør.

1 stk. pasrør pos. 2 + passtykke på returløb rekvireres på installatørens foranledning på Brønderslev Kraftvarmeværk/Målerværksted, Virksomhedsvej 20. Der ringes på forhånd til tlf. 2013 2099 for aftale om tidspunkt for udlevering.

Syn og start rekvireres med mindst 1 uges varsel hos Varmeforsyningen på tlf. 2013 2099 eller tlf. 9880 1589

Ønskes måleren leveret med udtag for kommunikation med CTS-anlæg, skal dette rekvireres særskilt hos Varmeforsyningen og betales efter fastsatte takster.

CE-mærkning

Fjernvarmeanlæg skal CE-mærkes ved ny- og ombygning, se herom i Varmeforsyningens bilag til "Tekniske Bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand"